



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №5  
наименование территориального органа МЧС России

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю  
наименование органа надзорной деятельности

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192 тел. 8 (385-68) 53-8-37  
указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соответствии объекта защиты обязательным требованиям**  
**пожарной безопасности**

№ 050202

в период с 14 ч. 00 мин. « 23 » октября 20 19 г. по 15 ч. 00 мин.

« 23 » октября 20 19 г. проведено обследование документов, объекта заявителя  
на территориях, в зданиях и сооружениях.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №15» г. Славгорода Алтайского края.

наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца  
собственности, имущества и т.п.

Расположенного (ых) по адресу:


658828, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 3, строение 1.

Вывод по результатам обследования:

**Соответствует**

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Зам. начальника ТО НД и ПР №5 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю Манукян А.Л.  
должность, фамилия, инициалы начальника органа  
надзорной деятельности

  
(подпись)

« 23 » октября 20 19 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора МЧС России)

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, тел.8 (38568) 5-38-37,

email: tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 202**  
**обследования**

«23» октября 2019 г.

г. Славгород

(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Беленко Владислав Вадимович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 14 ч. 00 мин. «23» октября 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «23» октября 2019 г. проведено обследование документов, зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 15» г. Славгорода

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенных по адресу:

658828, РФ, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 3, строение 1,  
общей площадью 4062,7 кв. м

Обследование проводилось совместно с:

Директором МБОУ СОШ № 15 Крыжановской Элой Яковлевной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам, которого, установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 15» г. Славгорода располагаются по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 3, строение 1. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.1. Помещения электрифицированы, отопление центральное. Системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в помещениях находятся в исправном состоянии, своевременно обслуживается специализированной организацией в соответствии с договором на обслуживание средств противопожарной защиты. Имеется автоматический вывод сигнала о пожаре на пульт «01». В помещениях установлен и соблюдается противопожарный режим, инструктажи с рабочим персоналом проводятся своевременно на постоянной основе. Электропроводка в помещениях видимых следов повреждений не имеет. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ. Пути эвакуации не загромождены, эвакуационные выходы соответствуют требованиям действующих норм пожарной безопасности.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

2) в ходе обследования установлено:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
-	-	-

С Актом обследования ознакомлен:

Директор Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средней общеобразовательной школы № 15»  
г. Славгорода

Крыжановская Элла Яковлевна  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


«23» октября 2019 г.

  
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средней общеобразовательной школы № 15»  
г. Славгород

Крыжановская Элла Яковлевна  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

  
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

«23» октября 2019 г.


Соответствует

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Славгорода,  
г. Яровое, Бурлинского, Ключевского,  
Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального,  
Табунского, Хабарского районов  
по пожарному надзору Беленко В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» октября 2019 г.

  
(подпись)  
М.Л.П.\*